HAMILTON POLAND
RZECZOZNAWSTWO I BADANIA LABORATORYJNE

AB 079

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 201939/15/RAD

Zleceniodawca **ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁOMIANKACH SP. Z O.O.** UL. ROLNICZA 244 05-092 ŁOMIANKI	Próbka *(wg deklaracji Zleceniodawcy)* **WODA PITNA** **Miejsce/Punkt pobrania próby: Studio Fryzur , ul. Warszawska 67, Łomianki / kran na umywalni** **Data/Godzina pobrania próby: 04.08.2015/ 10:15** **Temperatura próby podczas dostarczenia do laboratorium: 7 st. C** **Stan próbki bez zastrzeżeń**
Data przyjęcia próbki: **2015-08-04**	
Data zakończenia badań: **2015-08-06**	**Zlecenie z dnia 2015-08-04**
Data utworzenia sprawozdania: **2015-08-06**	Próbki odebrane przez pracownika J.S. Hamilton Poland S.A.

Rodzaj badania	Metoda	Jednostka	Wynik	Kryteria	Parametr zgodny/niezgodny
* Liczba bakterii z grupy coli [1)]	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100ml	0	0	zgodny
* Liczba Escherichia coli [1)]	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100ml	0	0	zgodny

[1)] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417), z późniejszymi zmianami.

Autoryzował: Aleksandra Cieślik, Zastępca Kierownika Pracowni Mikrobiologicznej
Zatwierdził:

Adres laboratorium: Radom 26-610, ul. Kielecka 15
Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Jeśli nie określono inaczej podana niepewność pomiaru została oszacowana dla współczynnika k=2 i poziomu ufności 95%.
Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland S.A. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland S.A. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland S.A. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane # Wykonane u podwykonawcy

Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 06.06.2014

J.S. HAMILTON POLAND S.A.
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00