







ul. Akacjowa nawierzchnia asfaltowa



<b>Kategoria drogowa - obciążenie ciężkie</b>	
• górna warstwa o miąższości 0,2m	1,0
• niższa warstwa do głębokości 2,0m	1,0
• poniżej 2,0 m	0,97
<b>Kategoria drogowa -obciążenie średnie</b>	
• górna warstwa o miąższości 0,2m	1,0
• niższa warstwa do głębokości do 2,0m	0,97
• poniżej 2,0 m	0,95
<b>Tereny zielone</b>	0,95

Kaskade wewnętrzną stosować od wysokości przepadu  $H \geq 1,0m$  wg Rys. 6.0.

EUROTECH Maciej Taff Stanisławów Drugi, ul. Łąkowa 2b 05-119 Legionowo eurotech2000@poczta.onet.pl							
Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki tel. (22) 751 35 04; fax.: (22) 751 70 35							
INWESTYCJA:		Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łomianki <b>Etap II - Kontrakt 8, 9 i 10</b>					
NAZWA RYS.:		Profile podłużne przykanalików					
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. M. Taff	Wa-401/01			STADIUM: Projekt wykonawczy		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. P. Matyja	MAZ/0449/POOS/08			Skala 1:100/500		
OPRACOWALI:	mgr inż. D. Kaczyński inż. P. Kucharczyk				DATA: 10.2013		
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR. UPRAW.:	PODPIS:		RYS.		3.18