



Kategoria drogowa - obciążenie ciężkie	wskaźnik zagęszczenia
--	-----------------------

• górną warstwę o miąższości 0,2m	1,0
• niższą warstwę do głębokości 2,0m	0,97
• poniżej 2,0 m	0,97
Kategoria drogowa -obciążenie średnie	
• górną warstwę o miąższości 0,2m	1,0
• niższą warstwę do głębokości do 2,0m	0,97
• poniżej 2,0 m	0,95
Tereny zielone	0,95

Kaskadę wewnętrzną stosować od wysokości przepadu $H \geq 1,0\text{m}$ wg Rys.

[illegible]

EUROTECH Maciej Taff
Stanisławów Drugi,
ul. Łąkowa 2b
05-119 Legionowo
eurotech2000@poczta.onet.pl

Inwestor:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki
tel. (22) 751 35 04; fax.: (22) 751 70 35

INWESTYCJA:

**Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
na terenie gminy Łomianki
Etap II - Kontrakt 8, 9 i 10**

NAZWA RYS.:

Profile podłużne sieci kanalizacyjnej

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. M. Taff

Wa-401/01

STADIUM:
Projekt
wykonawczy

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. P. Matyja

MAZ/0449/POOS/08

OPRACOWALI:

mgr inż. D. Kaczyński

inż. P. Kucharczyk

Skala 1:100/500

FUNKCJA:

IMIĘ I NAZWISKO:

NR. UPRAW.:

PODPIS:

DATA:
10.2013

RYS.

3.7