



Łomianki, dnia 10 kwietnia 2014r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU NA ZADANIE:

„Budowa w pełni zautomatyzowanej Stacji Uzdatniania Wody w istniejącym budynku znajdującym się przy ul. Włociańskiej 22A w Łomiankach”.

Znak sprawy: ZWIK/13/03/2014/JRP

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, przy ul. Rolniczej 244, 05-092 Łomianki, NIP 1181782170, jako Zamawiający, niniejszym informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego zapytania, dotyczące wyjaśnienia treści zaproszenia do złożenia oferty. W związku z powyższym Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe zapytania:

PYTANIE NR 1:

W związku z zaproszeniem do złożenia ofert na wykonanie zadania „Budowa w pełni zautomatyzowanej Stacji Uzdatniania Wody w istniejącym budynku znajdującym się przy ul. Włociańskiej 22A w Łomiankach” proszę o wyjaśnienie rozbieżności między przedmiarem elektrycznym a projektem. W przedmiarze jest pozycja: agregat prądowtórny wyciszony 100kW z szafa SRZ. Czy jest to istniejący agregat czy trzeba przewidzieć dostawę nowego? Jeżeli należy przewidzieć nowy to proszę o określenie jego parametrów.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1:

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu należy wycenić nowy agregat, a następujących parametrach:

1. Moc pozorna 100 KVA
2. Moc czynna 80 kW
3. Napięcie 400/230 V
4. Natężenie prądu I_{zn} 14 A
5. wsp. mocy 0,8

Agregat wyciszony w obudowie z automatycznym rozruchem i zatrzymaniem.

W skład agregatu spalinowego wchodzi:

- spalinowy zespół prądowtórny
- rozdzielnia RA umieszczona na ramie agregatu
- rozdzielnia RAG z urządzeniem SZR

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania ofert cenowych nie ulega zmianie i jest wyznaczony na dzień 15 kwietnia 2014r. do godz. 12:00.

Prezes Zarządu

Hubert Wiśniewski