



L dz. 1069/04/14

Łomianki, dnia 10 kwietnia 2014r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU NA ZADANIE:

„Budowa w pełni zautomatyzowanej Stacji Uzdatniania Wody w istniejącym budynku znajdującym się przy ul. Włociańskiej 22A w Łomiankach”.

Znak sprawy: ZWIK/13/03/2014/JRP

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, przy ul. Rolniczej 244, 05-092 Łomianki, NIP 1181782170, jako Zamawiający, niniejszym informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego zapytania, dotyczące wyjaśnienia treści zaproszenia do złożenia oferty. W związku z powyższym Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe zapytania:

PYTANIE NR 1:

Ponieważ istnieją rozbieżności co do ilości przepływomierzy elektromagnetycznych pomiędzy opisem technologii, schematem a przedmiarem, prosimy o sprecyzowanie jaka ilość i jaka średnica przepływomierzy elektromagnetycznych powinny zostać przyjęte do wyceny. Czy powinny one posiadać legalizację GUM?

ODPOWIEŹ NA PYTANIE 1:

Zamawiający wyjaśnia, iż będzie wymagał zamontowania przepływomierzy elektromagnetycznych z legalizacją GUM zgodnych z ilością na schemacie technologicznym SUW rys. nr. PB-W-T-01; Branża Technologiczna -strona 36

PYTANIE NR 2:

Opis technologii przewiduje wymianę trzech pomp głębinowych wraz z uzbrojeniem. W przedmiarach brak jest pomp głębinowych. Widnieje tam jedynie uzbrojenie pomp.

ODPOWIEŹ NA PYTANIE 2:

Zamawiający posiada już zamontowane pompy głębinowe z rurociągami, okablowaniem elektrycznym oraz kompletną armaturą. Należy wykonać montaż sond poziomu wody oraz dostosować wodomierze do systemu monitoringu i połączyć się z rurociągiem zakończonym 1 m za studnią.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania ofert cenowych nie ulega zmianie i jest wyznaczony na dzień 15 kwietnia 2014r. do godz. 12:00.

Prezes Zarządu

Hubert Wiśniewski