



## Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

ul. Rolnicza 244  
05-092 Łomianki

tel. +48 22 751 35 04  
fax. +48 22 751 70 35

e-mail: zwik@lomianki.pl  
www: zwik.lomianki.pl

Łomianki, dnia 02 marca 2012 roku.


### WARUNKI TECHNICZNE

Nr WIK 7016-~~2209~~ / WT/~~12~~

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w  
Łomiankach Sp. z o.o.**  
ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki

ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o. wyraża zgodę na zmniejszenie projektowej odległości do 0,5 m między projektowanymi przewodami wodociagowymi wody surowej i wody uzdatnionej w ulicy Kościelna Droga pod warunkiem zastosowania rur o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych PE 100.

z poważaniem.

PROKURANT  
  
Stanisław Rudnik

STAROSTWO POWIATU  
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO  
z siedzibą  
w Ożarowie Mazowieckim



# STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI

05-850 Ożarów Mazowiecki  
ul. Poznańska 129/133

tel. (+48) 22 733 72 00  
fax. (+48) 22 733 72 01

Ożarów Mazowiecki, 19 kwiecień 2012 r.

OD.KD.6630.236.2012.MW

## OPINIA NR 236 /2012 w sprawie koordynacji dokumentacji projektowej

**Przedmiot koordynacji : wodociąg**

**Dla ZWiK Łomianki**

**Data wpływu : 2012.04.03**

Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt.1 i art. 28 ustawy z dn. 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 193 , poz. 1287 z póź. zm. ) oraz § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. nr 38 poz. 455 )

Zespół Koordynacji Dokumentacji Projektowej opiniuje **pozytywnie** lokalizację obiektu położonego

**w. Łomianki Dolne dz.ew. 770 i 771, ul. Kościelna Droga (dr.gm.) dz.ew. 58 i 427/1 oraz  
ul. Wiślana (dr.gm.) dz.ew. 289 gm.Łomianki**

### Uwagi i zalecenia:

1. Inwestor powinien uzyskać zezwolenie od zarządcy drogi na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
2. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać pozwolenie na wejście w teren od zarządzającego ulicami.
3. Wejście w teren uzgodnić z właścicielami działek.
4. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności pod nadzorem T.P. S.A. Rejon Centralny Technicznej Obsługi Klienta ul. Brzeska 24, Warszawa.
5. W miejscu skrzyżowań z siecią gazową i w jej pobliżu prace prowadzić ręcznie w porozumieniu i pod nadzorem O/Zakład Gazowniczy Warszawa ; 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 179.
6. Projekt wodociągu pod względem technicznym uzgodnić w ZWiK Łomianki Sp. z o.o.ul. Rolnicza 244 .
7. Skrzyżowanie z kablami energetycznymi wykonywać zgodnie z normą SEP N SEP-E-004 . Prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności , pod nadzorem R.E. Legionowo. Na kable nałożyć przepusty dwudzielne .
8. Pod istniejącą linią energetyczną i w jej pobliżu , prace prowadzić z zachowaniem ostrożności.
9. W zasięgu koron drzew prace ziemne należy wykonywać bez uszkodzania ich korzeni i pni.
10. Przy punktach osnowy geodezyjnej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie bez naruszania ich posadowienia . W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu geodezyjnego należy powiadomić Geodetę Powiatowego poprzez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej , ul. Poznańska 133, 05-850 Ożarów Maz .

5 zał. w 2 egz.

STAROSTWO POWIATU  
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO  
z siedzibą

Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania niniejszej opinii , z zastrzeżeniem §13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn.2001.04.02 , w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

Z up. STAROSTY

mgr inż. Marek Wojtowicz  
Przewodniczący Zespołu Koordynacji  
Dokumentacji Projektowej