



Łomianki, dnia 09 kwietnia 2015r.

L.dz. 1096/04/2015 - /1106/04/2015N

**WYJAŚNIENIA DLA WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU  
NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
O WARTOSCI PONIŻEJ 5 186 000 EURO NA**

**„BUDOWĘ PODŁĄCZEŃ KANALIZACYJNYCH  
DO ZBIORCZEGO SYSTEMU KANALIZACYJNEGO NA TERENIE GMINY ŁOMIANKI”.**

**Znak sprawy: ZWIK/ZP/PN-B/P/D-1/16/03/2015**

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości poniżej 5 186 000 euro na „**Budowę podłączeń kanalizacyjnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Łomianki**”, **Sygnatura sprawy: ZWIK/ZP/PN-B/P/D-1/16/03/2015** pomimo, iż zapytania wpłynęły do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zmianami) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o., jako Zamawiający, udziela wyjaśnienia:

**TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI:**

**PYTANIE NR 1:**

Czy należy wykonać odtworzenie terenu (kostka brukowa, beton, trawniki, płytki podłogowe zniszczone po wpięciu przyłączy wody)?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1:**

Zamawiający informuje, iż odtworzenie terenu nie leży po stronie Wykonawcy.

**PYTANIE NR 2:**

Czy po zakończeniu prac wymagana jest kamera inspekcyjna lub badanie zagęszczeń?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2:**

Zamawiający informuje, iż nie wymaga przeprowadzenia teleinspekcji wykonanych kanałów oraz wykonania badań zagęszczenia gruntu po przeprowadzonych pracach.

4



**PYTANIE NR 3:**

W przetargu nie ma sprecyzowanego producenta materiału, lecz są jedynie wymogi co do jakości i klasy. Czy można stosować kinety 425 firmy Kaczmarek a rury firmy Wavin? (kinety Wavin występują jedynie w modelu Tegra – podnosi to zdecydowanie koszt wykonania lecz jakościowo nie odbiegają od firmy Kaczmarek). Obie firmy spełniają te same wymogi materiału, gdyż są tej samej klasy.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3:**

Zamawiający informuje, iż art. 29 ust.3 ustawy pzp stanowi: „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Ponieważ Zamawiający opisał przedmiot zamówienia wskazując wymogi co do jakości i klasy, Wykonawca powinien zastosować takie materiały i wyroby budowlane, które spełniają postawione przez Zamawiającego wymagania.

**PYTANIE NR 4:**

Czy zamiast adaptacji szamb wykonanych z kręgów 1200mm można zastosować zestawy studni Wavin 315? Większość szamb jest uszkodzone i nie posiada drabinek oraz odpowiednich pokryw. Wyrobinie kinet spowodowałyby brak możliwości korzystania z toalet przez mieszkańców tych posesji aż do momentu związania betonu (1-2 dni). Naszą alternatywa byłoby zasypanie szamb z kręgów 1200mm piaskiem kopalnianym a następnie wstawienie w to miejsce kompletu studni z tworzywa sztucznego firmy Wavin 315. Studnie 315 są stosowane w całej Polsce do wykonywania przyłączy kanalizacyjnych na posesjach i spełniają wszystkie normy.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4:**

Zamawiający informuje, nie dopuszcza takiego rozwiązania.

**PYTANIE NR 5:**

Niektóre wpięcia kanalizacyjne wymagają przepuszczenia rur przez szambo. Przepuszczając rurę przez zbiornik wystarczy ją podwiesić, czy również zasypać zbiornik?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5:**

Zamawiający wyjaśnia, iż zbiornik również należy zasypać.

**PYTANIE NR 6:**

Jakie pokrywy należy stosować do zestawów studni? Czy wystarczą pokrywy o nacisku 1,5 Tony?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6:**

Zamawiający wyjaśnia, iż rodzaj wjazdu, który należy zastosować uzależniony jest od jego usytuowania w terenie. Jeżeli studnia zlokalizowana będzie w pasie zieleni należy zastosować wjazdy typu lekkiego, jeżeli w ciągu pieszo - jezdnym należy zastosować wjazdy typu ciężkiego.





**PYTANIE NR 7:**

Czy można wykonać delikatne zmiany trasy przyłącza spowodowane powstaniem nowych obiektów na terenie posesji?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7:**

Zamawiający wyjaśnia, iż wszelkie zmiany tras przyłączy mogą zostać wykonane po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem posesji i Zamawiającym.

**PYTANIE NR 8:**

Jaki jest czas na dostarczenie inwentaryzacji powykonawczej?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8:**

Zamawiający wyjaśnia, iż ostateczny termin na dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej wynosi 30 dni od daty zakończenia umowy. Do dokonania odbioru końcowego należy dostarczyć oświadczenie od uprawnionego geodety o dokonaniu pomiarów i złożeniu inwentaryzacji do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej (w tym wypadku do PODGiK w Ożarowie Mazowieckim).

**PYTANIE NR 9:**

Czy każdy mieszkaniec ma otrzymać inwentaryzację na oddzielnej mapie?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 9:**

Zamawiający informuje, iż każdy mieszkaniec musi otrzymać inwentaryzację na oddzielnej mapie.


**Przedstawione w/w informacje są wiążące w prowadzonym postępowaniu przetargowym.**

**Zamawiający przypomina, iż treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie przedłuża terminu składania ofert.**

**Zamawiający przypomina, iż termin składania ofert został wyznaczony na dzień 14 kwietnia 2015r. na godz. 11:30.**

Prezes Zarządu

  
Tomasz Czajkowski