



Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 4 maja 2015 r.

RI.7230.1.440.15

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

w Łomiankach Sp. z o.o.

ul. Rolnicza 244

05-092 Łomianki

W nawiązaniu do pisma z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia warunków technicznych odbudowy nawierzchni ulicy Zachodniej w związku z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej uprzejmie informuję że odtwarzając nawierzchnie należy:

1. Wejście w teren może nastąpić po otrzymaniu decyzji na zajęcie pasa drogowego. Roboty należy prowadzić zgodnie z decyzją, zawartymi uzgodnieniami, oraz projektem budowlanym i wykonawczym. Zajęcie pasa drogowego przez sprzęt budowlany (samochody, koparki itd.) oraz składowane materiały jest traktowane równorzędnie z zajęciem pasa pod roboty.
2. Wykonawca robót dokona oznakowania i zabezpieczenia ich miejsca zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, będzie prowadził stałą kontrolę wykonanego oznakowania, a organizacja ruchu będzie obejmować faktycznie zajmowaną strefę robót. Zobowiązuje się Wykonawcę po wykonanych pracach do przywrócenia kompletnego oznakowania stałej organizacji ruchu równocześnie z likwidacją oznakowania na czas robót.
3. Wnioskodawca odpowiada za prawidłowe odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach w w/w ulicy, pas nawierzchni oraz chodniki sąsiadujące z robotami nie mogą być w gorszym stanie niż przed przystąpieniem do robót. Jeżeli jednak wykonawca robót uchylać się będzie od odpowiedzialności za wykonane prace i natychmiastowego usunięcia usterek lub firma wykonująca roboty przestała działać w obrocie gospodarczym to gwarantem jakości robót automatycznie staje się właściciel urządzenia i to on przejmuje na siebie pokrycie kosztów prawidłowego odtworzenia nawierzchni pasa drogowego i ewentualnych napraw gwarancyjnych.
4. Dla odtworzenia nawierzchni jezdni należy przyjąć następujący warunek. Przy prowadzonych robotach w jezdni, gdzie konieczne jest wykonanie wykopów na głębokość większą niż 1,5 m. obejmującego (łącznie z wykopami już wykonanymi podczas prowadzonych prac wodno – kanalizacyjnych) więcej niż 30 % szerokości jezdni, należy dokonać bezwzględnie odtworzenie podbudowy i nawierzchni całej szerokości jezdni.
5. Z przedstawionego warunku powyżej wynika że zachodzi konieczność odtworzenia całej szerokości jezdni ulicy Zachodniej.
6. Na konstrukcję podbudowy odtwarzanej ulicy Zachodniej po budowanej kanalizacji i wodociągu musi się składać:
 - podsypka z kruszywa naturalnego grubości 15 cm,
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-63 grubości 20 cm.
 - warstwa konstrukcyjna z betonu asfaltowego AC 22P 5/70 o grubości 7 cm.
 - zarządca drogi przedstawi rzędne niwelety odtwarzanej nawierzchni jezdni
7. Jeśli krawężnik przy odtwarzanej nawierzchni jest przewrócony lub zapadnięty należy go wyregulować do właściwego poziomu i zaspoynować przed przystąpieniem do robót nawierzchniowych. Światło krawężnika powinno wynosić 8-12 cm z tym, że musi być ono dostosowane do warunków rzeczywistych aktualnie panujących w ulicy tj. dopasowane do chodników, wjazdów bramowych i przyległych terenów zieleni. W miejscach przejść dla pieszych światło krawężnika nie może być większe niż 2 cm.

8. Przed przystąpieniem do robót odtworzeniowych nawierzchni należy wykonać badanie zagęszczenia gruntu i warstw konstrukcyjnych odtwarzanej nawierzchni jezdni. Powiadomienie o planowanych badaniach należy zgłosić telefonicznie lub faksem na dzień przed przystąpieniem do badań, aby pracownik Referatu Inwestycji mógł w nich uczestniczyć. Brak pozytywnych badań wyklucza możliwość przystąpienia do wykonania nawierzchni. Wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu w jezdni $I_s = 0,98$ we wszystkich punktach badania i na wszystkich głębokościach do rzędnej 1.0 m co 20 cm. W przypadku wątpliwości odnośnie jakości zagęszczenia gruntu zarządca drogi zastrzega sobie prawo dokonania badań uzupełniających, których koszt ponosi wykonawca robót jeśli badania te wykażą nieprawidłowe zagęszczenie gruntu.
9. W przypadku robót w chodniku Wnioskodawca zobowiązany jest do przełożenia całej szerokości chodnika w przypadkach, gdy odległość krawędzi wykopu do krawędzi chodnika jest mniejsza lub równa 1,5 m.

z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK
Naczelnik Wydziału Inwestycji


inż. Marta Andrusiak