

Łomianki, dnia 05 czerwca 2019r.

WYJAŚNIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE O WARTOŚCI POWYŻEJ 5 548 000 EURO
ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI ART. 39,40 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004r.
PRAWO ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH (tekst jednolity: DZ. U. z 2017r., poz. 1579 ze zmianami)

NA ZADANIE:

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W ULICACH: SZYMCZAKA, ASNYKA (NA ODCINKU OD ULICY MIŁEJ DO ULICY KOLEJOWEJ), REYMONTA, NISKIEJ (NA ODCINKU OD ULICY MIŁEJ DO ULICY POGODNEJ), MIODOWEJ, WIERZBOWEJ, NORWIDA, SŁOWACKIEGO, POGODNEJ, TORFOWEJ (NA ODCINKU OD ULICY MIŁEJ DO POSESJI 31) ORAZ W DROGACH DOJAZDOWYCH, DO POSESJI MIŁA 22-22A, MIŁA 12-12C, NA TERENIE GM. ŁOMIANKI.”

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/27/05/2019

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zmianami) zwaną dalej „Ustawą PZP” informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SIWZ. W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający wyjaśnia.

PYTANIE NR 11:

W związku z faktem, iż odtworzenie dróg po robotach kanalizacyjnych będzie następowało praktycznie na całej szerokości jezdni (zgodnie z pismem RI.7230.2.11.18) wraz z wymianą podbudów, co wpłynie na podwyższenie ich standardu prosimy o wyjaśnienie czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż w przypadku, gdy roboty budowlane będą prowadzone w drogach, których zarządcą jest podmiot publiczny opłaty będą pobierane zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami.

PYTANIE NR 12:

Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób będą naliczane opłaty wynikające z pktu. 1 pisma RI.7230.2.11.18 za zajęcie terenu przez sprzęt budowlany (koparki, samochody)

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż opłaty będą naliczane zgodnie z warunkami określonymi w piśmie Burmistrza Łomianek nr RI.7230.2.11.18 z dnia 17.01.2018 r. oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami dostępnymi na stronie internetowej www.lomianki.pl.

PYTANIE NR 13:

Pkt. 7 pisma RI.7230.2.11.18. Czy w przypadku rozbiórki i odtworzenia nawierzchni na całej szerokości ulicy w przypadku stwierdzenia gruntów spoistych zalegających pod nawierzchnią należy wymienić grunt na głębokości 1 m poniżej konstrukcji na szerokości wykopu pod kanalizację/wodociąg czy pod całą szerokością jezdni?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że odtworzenia nawierzchni, po przeprowadzonych robotach, należy dokonać zgodnie z warunkami zawartymi w piśmie Burmistrza Łomianek nr RI.7230.2.11.18 z dnia 17.01.2018 r. oraz zgodnie z dokumentacją techniczną przedmiotu zamówienia.

PYTANIE NR 14:

W związku z koniecznością odwodnienia 90% wykopów prosimy o wskazanie miejsc zrzutu wody.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż sposób odwodnienia wykopów oraz zapewnienie możliwości odprowadzenia wody znajduje się po stronie Wykonawcy.

PYTANIE NR 15:

W związku z wymaganym długim okresem gwarancyjnym prosimy o wyjaśnienie po czyjej stronie będą leżały koszty materiałów eksploatacyjnych i części szybko zużywających.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż Wykonawca zobowiązany jest objąć gwarancją przedmiot zamówienia w zakresie, który umożliwi usunięcie wszelkich wad i usterek, które wynikną w trakcie trwania ww. gwarancji, pomimo prawidłowej eksploatacji przedmiotu Zamówienia przez Zamawiającego.




PYTANIE NR 16:

Zamawiający opisał parametry techniczne dla studzienek niewłazowych, które spełnia wyłącznie studnia Tegra. Czy Zamawiający zaakceptuje studnie PE DN425mm innych krajowych producentów gdzie kinety przelotowe posiadają wlot/wylot rozstawiony co 180* a zmiany kierunku uzyskuje się za pomocą kolan montowanych poza studnią?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje wymagane parametry techniczne dla studzienek DN425.

Powyższe wyjaśnienia są integralną częścią SIWZ i są wiążące dla Wykonawców.

Przewodniczący Zarządu

Tomasz Czajkowski