


- UWAGA:
1. Lokalizację istniejącego uzbrojenia naniesiono zgodnie z informacją dysponentów uzbrojenia,
  2. Głębokość uzbrojenia ustalono na podstawie map lub w przypadku braku informacji o głębokości, orientacyjnie w sposób narzucony przez program wspomagający projektowanie "Profil Koordynator",
  3. Wyprzedzająco wykonać odkrytki w celu identyfikacji ostatecznej lokalizacji uzbrojenia i jego głębokości,
  4. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia niezinventaryzowanego, w przypadkach wątpliwych wykonać wykopy kontrolne,
  5. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wykonać pod nadzorem dysponentów sieci zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniach branżowych.
  6. Grubość podsypki 15cm piaskiem.

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Investor:  | ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁOMIAŃKACH Sp. z o.o.  |  |  |
| Adres:   | ul. Rolnicza 244, 05-092 ŁOMIAŃKI  |  |  |
| Projekt:   | Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kościelna Droga, Wiśłana część I, drogi dojazdowe do ul. Chopina, drogi dojazdowe do ul. Kościelna Droga, Lutoszowskiego, Paderewskiego, Elsnera, Kamińskiego cz. I, Bogusławskiego, Niemena, Bacewicz, Moniuszki Vivaldiego, Kilara w Łomiankach – część 2 |  |  |
| Lokalizacja:                                       | ŁOMIAŃKI   |  |  |
| Wykonawca:   |    | GEOKART - INTERNATIONAL<br>Spółka z o. o.<br>35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44 |  |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY:                                 |  |  |  |
| FUNKCJA:   |  | NR UPR.:   | Specjalność:   |
| Projektant:<br>mgr inż. Iwona Rybak                |  | Upr.bud.Nr:<br>PDK/0082/PWOS/05  | Instalacyjna w zakresie sieci,<br>instalacji i urządzeń cieplnych,<br>wentyl., gaz., wod-kan |
| Sprawdzający:<br>mgr inż. Marcin Kobaj             |  | Upr.bud.Nr:<br>PDK/0025/P005/09  | Instalacyjna w zakresie sieci,<br>instalacji i urządzeń cieplnych,<br>wentyl., gaz., wod-kan |
| Opracowanie:<br>mgr inż. Rafał Szwedo              |  |  |  |
| Opracowanie:<br>mgr inż. Dominika Grunt            |  |  |  |
| Opracowanie:<br>mgr inż. Urszula Chytek            |  |  |  |
| Opracowanie:<br>mgr inż. Katarzyna Ufnal           |  |  |  |
| Data opracowania:                                  |  | 09.2017r.  |  |
| Skala rysunku:                                     |  | 1: 100/250   |  |
| Nazwa rysunku:                                     |  | Nr rys.:   |  |
| PROFIL PODŁUŻNY – SIEĆ WODOCIĄGOWA (w48.2-w48.6.6) |  | W2.7   |  |